

**COMUNE DI PASTRENGO**  
**Punto di Prelievo: AGS – PAA07 CACQ Via dalla Chiesa**  
**Analisi 1° Semestre 2019**

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 0.2
Odore			Nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7.5
Conducibilità	2500	µS/cm	445
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	334
Durezza		°F	27
Torbidità		NTU	< 1.0
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 0.1
Magnesio		mg/l	21
Calcio		mg/l	74
Sodio	200	mg/l	8
Potassio		mg/l	2.3
Solfati	250	mg/l	31
Ammoniaca	0,50	mg/l	< 0.05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0.02
Nitrati	50	mg/l	18
Fluoruri	1,50	mg/l	0.18
Cloruri	250	mg/l	13
Alcalinità totale		mg/l CaCO <sub>3</sub>	259
Cloro residuo libero		mg/l	< 0.05
Coliformi totali	0	MPN/100ml	0
Escherichia Coli	0	MPN/100ml	0
Enterococchi	0	MPN/100ml	0
Carica batterica a 36°C		UFC/1ml	0
Clostridium Perfringens	0	UFC/100ml	0
Pseudomonas Aeruginosa	0	MPN/100ml	0