

**COMUNE DI TORRI DEL BENACO**  
**Punto di Prelievo: AGS – TOA02 CACQ Via Manzoni**  
**Analisi 1° Semestre 2019**

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 0.2
Odore			Nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7.5
Conducibilità	2500	µS/cm	401
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	301
Durezza		°F	25
Torbidità		NTU	< 1.0
Carbonio Organico Totale		mg/l	0.2
Magnesio		mg/l	8.8
Calcio		mg/l	84
Sodio	200	mg/l	4.7
Potassio		mg/l	1.4
Solfati	250	mg/l	10
Ammoniaca	0,50	mg/l	< 0.05
Nitriti	0,50	mg/l	0.24
Nitrati	50	mg/l	9.3
Fluoruri	1,50	mg/l	0.13
Cloruri	250	mg/l	8
Alcalinità totale		mg/l CaCO <sub>3</sub>	231
Cloro residuo libero		mg/l	< 0.05
Coliformi totali	0	MPN/100ml	0
Escherichia Coli	0	MPN/100ml	0
Enterococchi	0	MPN/100ml	0
Carica batterica a 36°C		UFC/1ml	0
Clostridium Perfringens	0	UFC/100ml	0
Pseudomonas Aeruginosa	0	MPN/100ml	0