

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
Punto di Prelievo: AGS – PEA07 CACQ Via Lazio
Analisi 2° Semestre 2019

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 0.2
Odore			Nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7.7
Conducibilità	2500	µS/cm	409
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	306
Durezza		°F	16
Torbidità		NTU	< 1.0
Carbonio Organico Totale		mg/l	0.3
Magnesio		mg/l	14
Calcio		mg/l	39
Sodio	200	mg/l	44.4
Potassio		mg/l	3.7
Solfati	250	mg/l	23
Ammoniaca	0,50	mg/l	0.1
Nitriti	0,50	mg/l	< 0.02
Nitrati	50	mg/l	< 3
Fluoruri	1,50	mg/l	0.3
Cloruri	250	mg/l	11
Alcalinità totale		mg/l CaCO ₃	251
Cloro residuo libero		mg/l	< 0.05
Coliformi totali	0	MPN/100ml	0
Escherichia Coli	0	MPN/100ml	0
Enterococchi	0	MPN/100ml	0
Carica batterica a 36°C		UFC/1ml	0
Clostridium Perfringens	0	UFC/100ml	0
Pseudomonas Aeruginosa	0	MPN/100ml	0