

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
Punto di Prelievo: PEA07 CACQ VIA LAZIO
Analisi 2 semestre 2017

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	<0,2
Odore			Nessuno
pH	> 6,5 e < 9,5		7.7
Conducibilità	2500	µS/cm	569
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	427
Durezza		°F	34
Torbidità		NTU	< 1.0
Carbonio Organico Totale		mg/l	0.1
Magnesio		mg/l	25
Calcio		mg/l	94
Sodio	200	mg/l	14.1
Potassio		mg/l	1.6
Solfati	250	mg/l	33
Ammoniaca	0,50	mg/l	< 0.05
Nitriti	0,50	mg/l	0.22
Nitrati	50	mg/l	27
Cloruri	250	mg/l	10
Cloro residuo libero		mg/l	<0.05
Coliformi totali	0	MPN/100ml	0
Escherichia Coli	0	MPN/100ml	0
Enterococchi	0	MPN/100ml	0
Carica batterica a 22°C		UFC/1ml	0
Clostridium Perfringens	0	UFC/100ml	0
Pseudomonas Aeruginosa	0	MPN/100ml	0