

COMUNE DI SANT'AMBROGIO D/V
Punto di Prelievo: SAA20 CACQ VIA DEL MARMO
Analisi 2 semestre 2017

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	5.8
Odore			Nessuno
pH	> 6,5 e < 9,5		7.1
Conducibilità	2500	µS/cm	533
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	400
Durezza		°F	29
Torbidità		NTU	< 1.0
Carbonio Organico Totale		mg/l	0.7
Magnesio		mg/l	21
Calcio		mg/l	81
Sodio	200	mg/l	6.3
Potassio		mg/l	1.4
Solfati	250	mg/l	29
Ammoniaca	0,50	mg/l	< 0.05
Nitriti	0,50	mg/l	<0.02
Nitrati	50	mg/l	15
Cloruri	250	mg/l	11
Cloro residuo libero		mg/l	<0.05
Coliformi totali	0	MPN/100ml	0
Escherichia Coli	0	MPN/100ml	0
Enterococchi	0	MPN/100ml	0
Carica batterica a 36°C		UFC/1ml	0
Clostridium Perfringens	0	UFC/100ml	0
Pseudomonas Aeruginosa	0	MPN/100ml	0