

COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Punto di Prelievo: TOA02 CACQ VIA MANZONI
Analisi 2 semestre 2017

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	<0.2
Odore			Nessuno
pH	> 6,5 e < 9,5		7.5
Conducibilità	2500	µS/cm	251
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	188
Durezza		°F	25
Torbidità		NTU	< 1.0
Carbonio Organico Totale		mg/l	0.3
Magnesio		mg/l	9.3
Calcio		mg/l	85
Sodio	200	mg/l	4.6
Potassio		mg/l	1.3
Solfati	250	mg/l	9.9
Ammoniaca	0,50	mg/l	< 0.05
Nitriti	0,50	mg/l	0.34
Nitrati	50	mg/l	7.2
Cloruri	250	mg/l	6.9
Cloro residuo libero		mg/l	0.06
Coliformi totali	0	MPN/100ml	0
Escherichia Coli	0	MPN/100ml	0
Enterococchi	0	MPN/100ml	0
Carica batterica a 36°C		UFC/1ml	4
Clostridium Perfringens	0	UFC/100ml	0
Pseudomonas Aeruginosa	0	MPN/100ml	0