

COMUNE DI AFFI
Punto di Prelievo: AGS – AFA01 CACQ Via Chiesa
Analisi 1° Semestre 2020

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 0.2
Odore			Nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7.6
Conducibilità	2500	µS/cm	549
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	412
Durezza		°F	35
Torbidità		NTU	< 1.0
Carbonio Organico Totale		mg/l	0.3
Magnesio		mg/l	24
Calcio		mg/l	100
Sodio	200	mg/l	5.6
Potassio		mg/l	1.6
Solfati	250	mg/l	21
Ammoniaca	0,50	mg/l	< 0.05
Nitriti	0,50	mg/l	0.036
Nitrati	50	mg/l	31
Fluoruri	1,50	mg/l	0.084
Cloruri	250	mg/l	10
Alcalinità totale		mg/l CaCO ₃	330
Cloro residuo libero		mg/l	< 0.05
Coliformi totali	0	MPN/100ml	0
Escherichia Coli	0	MPN/100ml	0
Enterococchi	0	MPN/100ml	0
Carica batterica a 36°C		UFC/1ml	0
Clostridium Perfringens	0	UFC/100ml	0
Pseudomonas Aeruginosa	0	MPN/100ml	0