

COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Punto di Prelievo: AGS – TOA01 CACQ Via Volpara
Analisi 1° Semestre 2020

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 0.2
Odore			Nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7.1
Conducibilità	2500	µS/cm	253
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	189
Durezza		°F	15
Torbidità		NTU	< 1.0
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 0.1
Magnesio		mg/l	9.4
Calcio		mg/l	37
Sodio	200	mg/l	5.4
Potassio		mg/l	1.6
Solfati	250	mg/l	9.7
Ammoniaca	0,50	mg/l	< 0.05
Nitriti	0,50	mg/l	0.041
Nitrati	50	mg/l	< 3
Fluoruri	1,50	mg/l	0.078
Cloruri	250	mg/l	7.6
Alcalinità totale		mg/l CaCO ₃	129
Cloro residuo libero		mg/l	< 0.05
Coliformi totali	0	MPN/100ml	0
Escherichia Coli	0	MPN/100ml	0
Enterococchi	0	MPN/100ml	0
Carica batterica a 36°C		UFC/1ml	0
Clostridium Perfringens	0	UFC/100ml	0
Pseudomonas Aeruginosa	0	MPN/100ml	0