

**COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA**  
**Punto di Prelievo: AGS – PEA07 CACQ Via Lazio**  
**Analisi 2° Semestre 2020**

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 0.2
Odore			Nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7.4
Conducibilità	2500	µS/cm	626
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	470
Durezza		°F	34
Torbidità		NTU	< 1.0
Carbonio Organico Totale		mg/l	1.7
Magnesio		mg/l	25
Calcio		mg/l	96
Sodio	200	mg/l	6.3
Potassio		mg/l	1.1
Solfati	250	mg/l	33
Ammoniaca	0,50	mg/l	< 0.05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0.02
Nitrati	50	mg/l	31
Fluoruri	1,50	mg/l	0.085
Cloruri	250	mg/l	10.5
Alcalinità totale		mg/l CaCO <sub>3</sub>	312
Cloro residuo libero		mg/l	< 0.05
Coliformi totali	0	MPN/100ml	0
Escherichia Coli	0	MPN/100ml	0
Enterococchi	0	MPN/100ml	0
Carica batterica a 36°C		UFC/1ml	0
Clostridium Perfringens	0	UFC/100ml	0
Pseudomonas Aeruginosa	0	MPN/100ml	0