

COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Punto di Prelievo: AGS – TOA02 CACQ Via Manzoni
Analisi 2° Semestre 2020

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 0.2
Odore			Nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7.1
Conducibilità	2500	µS/cm	413
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	310
Durezza		°F	25
Torbidità		NTU	< 1.0
Carbonio Organico Totale		mg/l	0.4
Magnesio		mg/l	8.7
Calcio		mg/l	85
Sodio	200	mg/l	5
Potassio		mg/l	1.4
Solfati	250	mg/l	8.5
Ammoniaca	0,50	mg/l	< 0.05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0.02
Nitrati	50	mg/l	6.6
Fluoruri	1,50	mg/l	0.08
Cloruri	250	mg/l	7.1
Alcalinità totale		mg/l CaCO ₃	255
Cloro residuo libero		mg/l	< 0.05
Coliformi totali	0	MPN/100ml	0
Escherichia Coli	0	MPN/100ml	0
Enterococchi	0	MPN/100ml	0
Carica batterica a 36°C		UFC/1ml	0
Clostridium Perfringens	0	UFC/100ml	0
Pseudomonas Aeruginosa	0	MPN/100ml	0