

VERIFICA CONCENTRAZIONE DISINFETTANTE SERBATOI AGS

ALLEGATO C

Frequenza minima MENSILE

Comune	Codice identificativo PPR	Coordinate WGS84 (Lat Nord - Long Est)		Tipologia di disinfezione	Range di accettabilità valori cloro
Bardolino	BAA03 SERB Feudo	45,551412	10,742005	Ipoclorito di sodio	0.05-0.10
Caprino	CPA17 SERB Broieschi	45,619544	10,843889	Ipoclorito di sodio	0.05-0.10
Caprino	CPA03 SERB Monte Zovo	45,648898	10,843749	Ipoclorito di sodio	0.05-0.10
Castelnuovo	CSA05 SERB Gallina	45,459997	10,803034	Ipoclorito di sodio	0.05-0.10
Cavaion	CVA04 SERB Boscon	45,538766	10,78635	Ipoclorito di sodio	0.05-0.10
S.Ambrogio	SAA03 SERB Scalettole	45,520076	10,825362	Ipoclorito di sodio	0.05-0.10
Malcesine	MAA15 PTBL San Carlo	45,733452	10,7899	Ipoclorito di sodio	0.07-0.12