

COMUNE DI Peschiera del Garda
Punto di Prelievo: AGS – PEA07 CACQ Via Lazio
Analisi Analisi 2° semestre 2023

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 0,2
Odore			Nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,55
Conducibilità	2500	µS/cm	629,9
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	472,43
Durezza		°F	36,9
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	0,76
Magnesio		mg/l	24,76
Calcio		mg/l	106,95
Sodio	200	mg/l	6,36
Potassio		mg/l	1,24
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	
Ammonio	0,50	mg/l	<0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	32,52
Fluoruri	1,50	mg/l	0,07
Cloruri	250	mg/l	10,66

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

Via 11 Settembre 24, 37019, Peschiera del Garda (VR) | ags@ags.vr.it | www.ags.vr.it | NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 | PEC ags@pec.ags.vr.it
 Reg. Imp. di VR e Codice Fiscale: 80019800236 | Partita IVA: 01855890230 | Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v.
 Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme