

COMUNE DI Bardolino

Punto di Prelievo: AGS – BAA16 CACQ Campazzi

Analisi 1° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,86
Conducibilità	2500	µS/cm	578,8
Residuo fisso a 180°C		mg/l	434,1
Durezza		°F	33,54
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	29,57
Calcio		mg/l	85,55
Sodio	200	mg/l	9,99
Potassio		mg/l	1,91
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	8,35
Fluoruri	1,50	mg/l	0,11
Cloruri	250	mg/l	9,76