COMUNE DI Affi
Punto di Prelievo: AGS - AFA01 CACQ Via Chiesa
Analisi analisi 1° semestre

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	<1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,92
Conducibilità	2500	µS/cm	590,7
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	443,03
Durezza		°F	36,6
Torbidità		NTU	<0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	0,38
Magnesio		mg/l	24,56
Calcio		mg/l	95,56
Sodio	200	mg/l	5,23
Potassio		mg/l	1,22
Ammonio	0,50	mg/l	<0,05
Nitriti	0,50	mg/l	<0,02
Nitrati	50	mg/l	28,39
Fluoruri	1,50	mg/l	0,06
Cloruri	250	mg/l	8,98