COMUNE DI Bardolino
Punto di Prelievo: AGS - BAA16 CACQ Campazzi
Analisi analisi 1° semestre

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	<1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,96
Conducibilità	2500	µS/cm	570,6
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	427,95
Durezza		°F	35,5
Torbidità		NTU	<0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	0,14
Magnesio		mg/l	29,67
Calcio		mg/l	81
Sodio	200	mg/l	10,57
Potassio		mg/l	2,21
Ammonio	0,50	mg/l	<0,05
Nitriti	0,50	mg/l	<0,02
Nitrati	50	mg/l	5,13
Fluoruri	1,50	mg/l	0,11
Cloruri	250	mg/l	8,9