COMUNE DI Peschiera del Garda
Punto di Prelievo: AGS - PEA07 CACQ Via Lazio
Analisi analisi 1° semestre

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	<1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,9
Conducibilità	2500	µS/cm	632,2
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	474,15
Durezza		°F	33,6
Torbidità		NTU	<0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	0,54
Magnesio		mg/l	24,36
Calcio		mg/l	104,61
Sodio	200	mg/l	6,52
Potassio		mg/l	1,14
Ammonio	0,50	mg/l	<0,05
Nitriti	0,50	mg/l	<0,02
Nitrati	50	mg/l	38,88
Fluoruri	1,50	mg/l	0,06
Cloruri	250	mg/l	11,25