COMUNE DI Sant'Ambrogio di Valpolicella
Punto di Prelievo: AGS - SAA22 CACQ Piazza Unità D' Italia
Analisi analisi 1° semestre

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	<1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,21
Conducibilità	2500	µS/cm	497,8
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	373,35
Durezza		°F	29,12
Torbidità		NTU	<0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	0,16
Magnesio		mg/l	18,26
Calcio		mg/l	79,04
Sodio	200	mg/l	8,71
Potassio		mg/l	1,94
Ammonio	0,50	mg/l	<0,05
Nitriti	0,50	mg/l	<0,02
Nitrati	50	mg/l	11,78
Fluoruri	1,50	mg/l	0,08
Cloruri	250	mg/l	10,94