

COMUNE DI Dolcè
Punto di Prelievo: AGS – DOA71 PPR Piazza T. Centurioni
Analisi 1° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,78
Conducibilità	2500	µS/cm	469,2
Residuo fisso a 180°C		mg/l	362,33
Durezza		°F	29,19
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	29,41
Calcio		mg/l	68,4
Sodio	200	mg/l	2,02
Potassio		mg/l	< 1
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	259,01
Ferro	200	µg/l	< 20
Manganese	50	µg/l	< 5
Arsenico	10	µg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	15,31
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	13,01
Fluoruri	1,50	mg/l	0,06
Cloruri	250	mg/l	2,69
Cloro residuo libero		mg/l	< 0,05

COMUNE DI Dolcè
Punto di Prelievo: AGS – DOA73 PPR Volargne
Analisi 1° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,9
Conducibilità	2500	µS/cm	367,35
Residuo fisso a 180°C		mg/l	277,65
Durezza		°F	19,81
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	13,13
Calcio		mg/l	57,69
Sodio	200	mg/l	6,53
Potassio		mg/l	2,74
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	160,27
Ferro	200	µg/l	< 20
Manganese	50	µg/l	< 5
Arsenico	10	µg/l	1,65
Solfati	250	mg/l	34,2
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	6,86
Fluoruri	1,50	mg/l	0,11
Cloruri	250	mg/l	6,32
Cloro residuo libero		mg/l	< 0,05

COMUNE DI Dolcè
Punto di Prelievo: AGS – DOA75 PPR Peri
Analisi 1° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,13
Conducibilità	2500	µS/cm	327,55
Residuo fisso a 180°C		mg/l	254,48
Durezza		°F	20,25
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	11,74
Calcio		mg/l	61,72
Sodio	200	mg/l	< 1
Potassio		mg/l	< 1
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	184,7
Ferro	200	µg/l	< 20
Manganese	50	µg/l	< 5
Arsenico	10	µg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	4,11
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	8,9
Fluoruri	1,50	mg/l	< 0,05
Cloruri	250	mg/l	< 2
Cloro residuo libero		mg/l	< 0,05

COMUNE DI Dolcè
Punto di Prelievo: AGS – DOA76 PPR Ossenigo
Analisi 1° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,33
Conducibilità	2500	µS/cm	335,5
Residuo fisso a 180°C		mg/l	251,1
Durezza		°F	20,77
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	12,17
Calcio		mg/l	63,12
Sodio	200	mg/l	< 1
Potassio		mg/l	< 1
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	187,34
Ferro	200	µg/l	< 20
Manganese	50	µg/l	< 5
Arsenico	10	µg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	4,15
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	0,02
Nitrati	50	mg/l	9,86
Fluoruri	1,50	mg/l	< 0,05
Cloruri	250	mg/l	< 2
Cloro residuo libero		mg/l	< 0,05

COMUNE DI Dolcè

Punto di Prelievo: AGS – DOA77 PPR Ceraino

Analisi 1° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,08
Conducibilità	2500	µS/cm	447,35
Residuo fisso a 180°C		mg/l	338,25
Durezza		°F	28,31
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	27,68
Calcio		mg/l	67,72
Sodio	200	mg/l	2,54
Potassio		mg/l	< 1
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	243,77
Ferro	200	µg/l	< 20
Manganese	50	µg/l	< 5
Arsenico	10	µg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	18,01
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	12,65
Fluoruri	1,50	mg/l	0,07
Cloruri	250	mg/l	3,17
Cloro residuo libero		mg/l	< 0,05