

COMUNE DI Garda

Punto di Prelievo: AGS – GAA70 FNT Via S. Giovanni

Analisi 1° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,09
Conducibilità	2500	μS/cm	237,13
Residuo fisso a 180°C		mg/l	179,7
Durezza		°F	12,56
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	8,84
Calcio		mg/l	35,7
Sodio	200	mg/l	4,46
Potassio		mg/l	1,18
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	114,79
Ferro	200	μg/l	27,73
Manganese	50	μg/l	< 5
Arsenico	10	μg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	9,77
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	< 3
Fluoruri	1,50	mg/l	0,05
Cloruri	250	mg/l	7,03
Cloro residuo libero		mg/l	< 0,05

COMUNE DI Garda

Punto di Prelievo: AGS – GAA71 PPR Via Giare

Analisi 1° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,15
Conducibilità	2500	μS/cm	226,67
Residuo fisso a 180°C		mg/l	167,7
Durezza		°F	11,78
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	8,53
Calcio		mg/l	33,12
Sodio	200	mg/l	4,44
Potassio		mg/l	1,19
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	105,67
Ferro	200	μg/l	30,86
Manganese	50	μg/l	< 5
Arsenico	10	μg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	9,86
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	< 3
Fluoruri	1,50	mg/l	0,05
Cloruri	250	mg/l	7
Cloro residuo libero		mg/l	< 0,05

COMUNE DI Garda

Punto di Prelievo: AGS – GAA72 FNT Via Don Gnocchi

Analisi 1° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,81
Conducibilità	2500	µS/cm	227,7
Residuo fisso a 180°C		mg/l	166,5
Durezza		°F	12,28
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	8,82
Calcio		mg/l	34,64
Sodio	200	mg/l	4,54
Potassio		mg/l	1,22
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	409,4
Ferro	200	µg/l	< 20
Manganese	50	µg/l	< 5
Arsenico	10	µg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	10,08
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	< 3
Fluoruri	1,50	mg/l	0,06
Cloruri	250	mg/l	7,15
Cloro residuo libero		mg/l	< 0,05

COMUNE DI Garda

Punto di Prelievo: AGS – GAA73 PPR Serbatoio Rocca

Analisi 1° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,16
Conducibilità	2500	µS/cm	226,17
Residuo fisso a 180°C		mg/l	168,68
Durezza		°F	12,29
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	8,81
Calcio		mg/l	34,7
Sodio	200	mg/l	4,53
Potassio		mg/l	1,21
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	202,23
Ferro	200	µg/l	< 20
Manganese	50	µg/l	< 5
Arsenico	10	µg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	9,98
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	< 3
Fluoruri	1,50	mg/l	0,06
Cloruri	250	mg/l	7,03
Cloro residuo libero		mg/l	0,07

COMUNE DI Garda

Punto di Prelievo: AGS – GAA74 PPR Serbatoio Molinet

Analisi 1° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,11
Conducibilità	2500	μS/cm	242,07
Residuo fisso a 180°C		mg/l	186
Durezza		°F	13,38
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	9,25
Calcio		mg/l	38,34
Sodio	200	mg/l	4,56
Potassio		mg/l	1,3
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	237,8
Ferro	200	μg/l	< 20
Manganese	50	μg/l	< 5
Arsenico	10	μg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	10,13
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	< 3
Fluoruri	1,50	mg/l	0,05
Cloruri	250	mg/l	7,31
Cloro residuo libero		mg/l	0,07