

**COMUNE DI Rivoli Veronese**  
**Punto di Prelievo: AGS – RIA70 PPR Zuane**  
**Analisi 1° semestre 2025**

| Descrizione              | Limiti        | U.m.                   | Valore                  |
|--------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| Colore                   |               | Hazen                  | < 1                     |
| Odore                    |               |                        | nessun odore rilevabile |
| pH                       | > 6,5 e < 9,5 |                        | 7,85                    |
| Conducibilità            | 2500          | µS/cm                  | 468,9                   |
| Residuo fisso a 180°C    |               | mg/l                   | 347,78                  |
| Durezza                  |               | °F                     | 27,16                   |
| Torbidità                |               | NTU                    | < 0,4                   |
| Carbonio Organico Totale |               | mg/l                   | < 1                     |
| Magnesio                 |               | mg/l                   | 28,72                   |
| Calcio                   |               | mg/l                   | 61,4                    |
| Sodio                    | 200           | mg/l                   | 3,92                    |
| Potassio                 |               | mg/l                   | 1,01                    |
| Bicarbonato              |               | mg/l CaCO <sup>3</sup> | 244,45                  |
| Ferro                    | 200           | µg/l                   | < 20                    |
| Manganese                | 50            | µg/l                   | < 5                     |
| Arsenico                 | 10            | µg/l                   | < 1                     |
| Solfati                  | 250           | mg/l                   | 18,84                   |
| Ammonio                  | 0,50          | mg/l                   | < 0,05                  |
| Nitriti                  | 0,50          | mg/l                   | < 0,02                  |
| Nitrati                  | 50            | mg/l                   | 12,72                   |
| Fluoruri                 | 1,50          | mg/l                   | 0,09                    |
| Cloruri                  | 250           | mg/l                   | 5,3                     |
| Cloro residuo libero     |               | mg/l                   | 0,12                    |

**COMUNE DI Rivoli Veronese**  
**Punto di Prelievo: AGS – RIA71 PPR Cason**  
**Analisi 1° semestre 2025**

| Descrizione              | Limiti        | U.m.                   | Valore                  |
|--------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| Colore                   |               | Hazen                  | < 1                     |
| Odore                    |               |                        | nessun odore rilevabile |
| pH                       | > 6,5 e < 9,5 |                        | 8,04                    |
| Conducibilità            | 2500          | μS/cm                  | 326,43                  |
| Residuo fisso a 180°C    |               | mg/l                   | 242,93                  |
| Durezza                  |               | °F                     | 17,76                   |
| Torbidità                |               | NTU                    | < 0,4                   |
| Carbonio Organico Totale |               | mg/l                   | < 1                     |
| Magnesio                 |               | mg/l                   | 11,5                    |
| Calcio                   |               | mg/l                   | 52,14                   |
| Sodio                    | 200           | mg/l                   | 5,2                     |
| Potassio                 |               | mg/l                   | 2,26                    |
| Bicarbonato              |               | mg/l CaCO <sup>3</sup> | 138,63                  |
| Ferro                    | 200           | μg/l                   | < 20                    |
| Manganese                | 50            | μg/l                   | < 5                     |
| Arsenico                 | 10            | μg/l                   | 1,57                    |
| Solfati                  | 250           | mg/l                   | 33,08                   |
| Ammonio                  | 0,50          | mg/l                   | < 0,05                  |
| Nitriti                  | 0,50          | mg/l                   | < 0,02                  |
| Nitrati                  | 50            | mg/l                   | 5,06                    |
| Fluoruri                 | 1,50          | mg/l                   | 0,1                     |
| Cloruri                  | 250           | mg/l                   | 5,05                    |
| Cloro residuo libero     |               | mg/l                   | 0,13                    |

**COMUNE DI Rivoli Veronese**  
**Punto di Prelievo: AGS – RIA74 PPR Via Vigo**  
**Analisi 1° semestre 2025**

| Descrizione              | Limiti        | U.m.                   | Valore                  |
|--------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| Colore                   |               | Hazen                  | < 1                     |
| Odore                    |               |                        | nessun odore rilevabile |
| pH                       | > 6,5 e < 9,5 |                        | 8,08                    |
| Conducibilità            | 2500          | μS/cm                  | 320,77                  |
| Residuo fisso a 180°C    |               | mg/l                   | 233,4                   |
| Durezza                  |               | °F                     | 17,69                   |
| Torbidità                |               | NTU                    | < 0,4                   |
| Carbonio Organico Totale |               | mg/l                   | < 1                     |
| Magnesio                 |               | mg/l                   | 11,45                   |
| Calcio                   |               | mg/l                   | 51,95                   |
| Sodio                    | 200           | mg/l                   | 5,23                    |
| Potassio                 |               | mg/l                   | 2,19                    |
| Bicarbonato              |               | mg/l CaCO <sup>3</sup> | 139,41                  |
| Ferro                    | 200           | μg/l                   | < 20                    |
| Manganese                | 50            | μg/l                   | < 5                     |
| Arsenico                 | 10            | μg/l                   | 1,62                    |
| Solfati                  | 250           | mg/l                   | 32,82                   |
| Ammonio                  | 0,50          | mg/l                   | < 0,05                  |
| Nitriti                  | 0,50          | mg/l                   | < 0,02                  |
| Nitrati                  | 50            | mg/l                   | 5,01                    |
| Fluoruri                 | 1,50          | mg/l                   | 0,1                     |
| Cloruri                  | 250           | mg/l                   | 5,06                    |
| Cloro residuo libero     |               | mg/l                   | 0,1                     |

## COMUNE DI Rivoli Veronese

### Punto di Prelievo: AGS – RIA75 FNT Cimitero Gaium

#### Analisi 1° semestre 2025

| Descrizione              | Limiti        | U.m.                   | Valore                  |
|--------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| Colore                   |               | Hazen                  | 2,17                    |
| Odore                    |               |                        | nessun odore rilevabile |
| pH                       | > 6,5 e < 9,5 |                        | 8,06                    |
| Conducibilità            | 2500          | μS/cm                  | 324,7                   |
| Residuo fisso a 180°C    |               | mg/l                   | 242,18                  |
| Durezza                  |               | °F                     | 17,61                   |
| Torbidità                |               | NTU                    | < 0,4                   |
| Carbonio Organico Totale |               | mg/l                   | < 1                     |
| Magnesio                 |               | mg/l                   | 11,39                   |
| Calcio                   |               | mg/l                   | 51,76                   |
| Sodio                    | 200           | mg/l                   | 5,17                    |
| Potassio                 |               | mg/l                   | 2,15                    |
| Bicarbonato              |               | mg/l CaCO <sup>3</sup> | 140,53                  |
| Ferro                    | 200           | μg/l                   | 20,95                   |
| Manganese                | 50            | μg/l                   | < 5                     |
| Arsenico                 | 10            | μg/l                   | 1,47                    |
| Solfati                  | 250           | mg/l                   | 32,99                   |
| Ammonio                  | 0,50          | mg/l                   | < 0,05                  |
| Nitriti                  | 0,50          | mg/l                   | < 0,02                  |
| Nitrati                  | 50            | mg/l                   | 5,03                    |
| Fluoruri                 | 1,50          | mg/l                   | 0,1                     |
| Cloruri                  | 250           | mg/l                   | 5,05                    |
| Cloro residuo libero     |               | mg/l                   | 0,08                    |