Acque Veronesi
CUSTODI DELL'ACQUA

Laboratorio analisi - sede A
Via B. Avesani, 33 - 37135 Verona

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N. 0343 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n. LA07548/25 **Data di emissione: 05/08/2025**

Caratteristiche del campionamento - Informazioni fornite dal committente

Luogo di prelievo:
AGS - CSA75 PPR Stazione
Via Stazione
RETE

Comune: Castelnuovo del Garda
Provincia: Verona

Campione prelevato da: 139 - Giacomelli Nicola - AGS SpA

* **Procedura:** A cura del cliente
Data Prelievo: 15 luglio 2025
Condizioni meteo: Sereno
Temperatura (°C): 27.8
Tipo di campione: Acqua destinata al consumo umano

Committente:
Azienda Gardesana Servizi SPA

Via 11 Settembre, 24
Peschiera del Garda
37019 VR

Codice: 25LA07548

Codice Impianto: PPR

Analisi iniziata il: 15 luglio 2025
Analisi terminata il: 01 agosto 2025

Ricevimento: 15 luglio 2025
Accettazione: 15 luglio 2025

	Parametro analitico *(metodo di analisi)*	Gruppo *(All. II D.lgs 18/23)*	Risultato	Um	Limiti Inf.	Limiti sup.	U	Data analisi *Inizio/Fine*
*	pH *Prova determinata in campo dal cliente*		**7.50**	-	6.5	9.5		15-lug-25 15-lug-25
*	Cloro Residuo Libero *Prova determinata in campo dal cliente*		**< 0.05**	mg/l				15-lug-25 15-lug-25
	Cianuri totali (CN) *UNI EN ISO 14403-2:2013*	B	**< 10**	µg/l		50		15-lug-25 18-lug-25
	Fluoruri *UNI EN ISO 10304-1:2009*	B	**< 0.05**	mg/l		1.5		15-lug-25 1-ago-25
	Nitrati *UNI EN ISO 10304-1:2009*	B	**23**	mg/l		50	±2	15-lug-25 1-ago-25
	Nitriti *UNI EN ISO 10304-1:2009*	B	**< 0.02**	mg/l		0.50		15-lug-25 1-ago-25
	Clorito *UNI EN ISO 10304-4_2022*	B	**< 0.05**	mg/l		0.70		15-lug-25 1-ago-25
	Clorato *UNI EN ISO 10304-4_2022*	B	**< 0.05**	mg/l				15-lug-25 1-ago-25
	Bromati *Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS.CBB.006*	B	**< 3.0**	µg/l		10		15-lug-25 1-ago-25

Documento con firma digitale qualificata ai sensi della normativa vigente.
Non è permessa la riproduzione parziale del presente documento senza l'approvazione scritta del laboratorio.

Acque Veronesi
CUSTODI DELL'ACQUA

Laboratorio analisi - sede A
Via B. Avesani, 33 - 37135 Verona

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N. 0343 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n. LA07548/25 **Data di emissione: 05/08/2025**

Parametro analitico *(metodo di analisi)*	Gruppo *(All. II D.lgs 18/23)*	Risultato	Um	Limiti Inf.	Limiti sup.	U	Data analisi *Inizio/Fine*
Antimonio *EPA 6020B 2014*	B	**< 1.0**	µg/l		10		15-lug-25 22-lug-25
Arsenico *EPA 6020B 2014*	B	**2.4**	µg/l		10	±0.3	15-lug-25 22-lug-25
Boro *EPA 6020B 2014*	B	**< 0.05**	mg/l		1.5		15-lug-25 22-lug-25
Cadmio *EPA 6020B 2014*	B	**< 0.5**	µg/l		5.0		15-lug-25 22-lug-25
Cromo *EPA 6020B 2014*	B	**< 5**	µg/l		50		15-lug-25 22-lug-25
Nichel *EPA 6020B 2014*	B	**< 2**	µg/l		20		15-lug-25 22-lug-25
Piombo *EPA 6020B 2014*	B	**< 1**	µg/l		10		15-lug-25 22-lug-25
Rame *EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014*		**< 0.02**	mg/l		2.0		15-lug-25 22-lug-25
Selenio *EPA 6020B 2014*	B	**< 0.5**	µg/l		20		15-lug-25 22-lug-25
Vanadio *EPA 6020B 2014*	B	**1.5**	µg/l		140	±0.2	15-lug-25 22-lug-25
Mercurio *EPA 6020B 2014*	B	**< 0.1**	µg/l		1.0		15-lug-25 22-lug-25
Uranio *EPA 6020B 2014*	B	**1.6**	µg/l		30	±0.3	15-lug-25 22-lug-25
1,2-dicloroetano *Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA036*	B	**< 0.1**	µg/l		3.0		15-lug-25 16-lug-25
Bromoformio *Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA036*	B	**0.8**	µg/l			±0.2	15-lug-25 16-lug-25
Cloroformio *Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA036*	B	**< 0.1**	µg/l				15-lug-25 16-lug-25
Dibromoclorometano *Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA036*	B	**0.18**	µg/l			±0.06	15-lug-25 16-lug-25

Documento con firma digitale qualificata ai sensi della normativa vigente.
Non è permessa la riproduzione parziale del presente documento senza l'approvazione scritta del laboratorio.

Acque Veronesi
CUSTODI DELL'ACQUA

Laboratorio analisi - sede A
Via B. Avesani, 33 - 37135 Verona

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N. 0343 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n. LA07548/25 **Data di emissione: 05/08/2025**

	Parametro analitico *(metodo di analisi)*	Gruppo *(All. II D.lgs 18/23)*	Risultato	Um	Limiti Inf.	Limiti sup.	U	Data analisi *Inizio/Fine*
	Bromodiclorometano		**< 0.1**	µg/l				15-lug-25 16-lug-25
	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA036	**B**						
	Trialometani Totale		**1.0**	µg/l		30		15-lug-25 16-lug-25
	per calcolo	**B**						
	Tetracloroetilene		**< 0.1**	µg/l				15-lug-25 16-lug-25
	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA036	**B**						
	Tricloroetilene		**< 0.1**	µg/l				15-lug-25 16-lug-25
	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA036	**B**						
	Tetracloroetilene e tricloroetilene		**< 0.1**	µg/l		10		15-lug-25 16-lug-25
	per calcolo	**B**						
	Cloruro di vinile		**< 0.1**	µg/l		0.50		15-lug-25 16-lug-25
	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA036	**B**						
	Benzene		**< 0.1**	µg/l		1.0		15-lug-25 16-lug-25
	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 187 Met ISS CAD004	**B**						
	Indeno(1,2,3-cd)pirene		**< 0.005**	µg/l				15-lug-25 24-lug-25
	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	**B**						
	Benzo(a)pirene		**< 0.003**	µg/l		0.010		15-lug-25 24-lug-25
	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	**B**						
	Benzo(b)fluorantene		**< 0.005**	µg/l				15-lug-25 24-lug-25
	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	**B**						
	Benzo(ghi)perilene		**< 0.005**	µg/l				15-lug-25 24-lug-25
	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	**B**						
	Benzo(k)fluorantene		**< 0.005**	µg/l				15-lug-25 24-lug-25
	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	**B**						
*	Idrocarburi policiclici aromatici		**< 0.005**	µg/l		0.10		15-lug-25 24-lug-25
	per calcolo							
	Alaclor		**< 0.01**	µg/l		0.10		15-lug-25 22-lug-25
	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015	**B**						
	Ametrina		**< 0.01**	µg/l		0.10		15-lug-25 22-lug-25
	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015	**B**						
	Atrazina		**< 0.01**	µg/l		0.10		15-lug-25 22-lug-25
	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015	**B**						

Documento con firma digitale qualificata ai sensi della normativa vigente.
Non è permessa la riproduzione parziale del presente documento senza l'approvazione scritta del laboratorio.

Acque Veronesi
CUSTODI DELL'ACQUA

Laboratorio analisi - sede A
Via B. Avesani, 33 - 37135 Verona

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N. 0343 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n. LA07548/25 **Data di emissione: 05/08/2025**

Parametro analitico *(metodo di analisi)*	Gruppo *(All. II D.lgs 18/23)*	Risultato	Um	Limiti Inf.	Limiti sup.	U	Data analisi *Inizio/Fine*
Desetil atrazina		**0.029**	µg/l		0.10	±0.009	15-lug-25 22-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015	**B**						
Desetil-desisopropil atrazina		**0.08**	µg/l		0.10	±0.02	15-lug-25 22-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015	**B**						
Atrazina desisopropilata (metabolita)		**< 0.01**	µg/l		0.10		15-lug-25 22-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015	**B**						
Simazina		**< 0.01**	µg/l		0.10		15-lug-25 22-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015	**B**						
Cianazina		**< 0.01**	µg/l		0.10		15-lug-25 22-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015	**B**						
Terbutilazina		**< 0.01**	µg/l		0.10		15-lug-25 22-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015	**B**						
Desetil terbutilazina (DET)		**0.027**	µg/l		0.10	±0.008	15-lug-25 22-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015	**B**						
LM6		**0.015**	µg/l		0.10	±0.005	15-lug-25 22-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015	**B**						
Terbutrina		**< 0.01**	µg/l		0.10		15-lug-25 22-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015	**B**						
Prometrina		**< 0.01**	µg/l		0.10		15-lug-25 22-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015	**B**						
Oxadiazon		**< 0.01**	µg/l		0.10		15-lug-25 22-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015	**B**						
Molinate		**< 0.01**	µg/l		0.10		15-lug-25 22-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015	**B**						
Metolaclor		**< 0.01**	µg/l		0.10		15-lug-25 22-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015	**B**						
Isoxaflutole		**< 0.01**	µg/l		0.10		15-lug-25 22-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015	**B**						
Flufenacet		**< 0.01**	µg/l		0.10		15-lug-25 22-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015	**B**						
Glifosato		**< 0.02**	µg/l		0.10		15-lug-25 18-lug-25
ISO 16308:2014	**B**						

Documento con firma digitale qualificata ai sensi della normativa vigente.
Non è permessa la riproduzione parziale del presente documento senza l'approvazione scritta del laboratorio.

Acque Veronesi
CUSTODI DELL'ACQUA

Laboratorio analisi - sede A
Via B. Avesani, 33 - 37135 Verona

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N. 0343 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n. LA07548/25 **Data di emissione: 05/08/2025**

Parametro analitico *(metodo di analisi)*	Gruppo *(All. II D.lgs 18/23)*	Risultato	Um	Limiti Inf.	Limiti sup.	U	Data analisi *Inizio/Fine*
AMPA (metabolita Glifosato) *ISO 16308:2014*	B	**< 0.02**	µg/l		0.10		15-lug-25 18-lug-25
Erbicidi somma *per calcolo*		**0.15**	µg/l				15-lug-25 29-lug-25
Antiparassitari Totale *per calcolo*	B	**0.15**	µg/l		0.50		15-lug-25 29-lug-25
2-2-Bis(4-idrossifenil)propano (Bisfenolo A, BPA) *UNI EN ISO 13395:2000*	B	**< 0.05**	µg/l		2.5		15-lug-25 16-lug-25
Acido perfluorobutanoico (PFBA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	B	**< 5**	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Acido perfluoropentanoico (PFPeA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	B	**< 5**	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Acido perfluoroesanoico (PFHxA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	B	**< 5**	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Acido perfluoroeptanoico (PFHpA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	B	**< 5**	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Acido perfluoroottanoico (PFOA) lineare *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	B	**< 5**	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Acido perfluoroottanoico (PFOA) ramificati *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	B	**< 5**	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
PFOA lineare e ramificati *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	B	**< 5**	ng/l				15-lug-25 18-lug-25
Acido perfluoroottanosolfonico (PFOS) lineare *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	B	**< 5**	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Acido perfluoroottanosolfonico (PFOS) ramificati *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	B	**< 5**	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
PFOS lineare e ramificati *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	B	**< 5**	ng/l		30		15-lug-25 18-lug-25
Somma di PFOA e PFOS (compresi gli isomeri lineare e ramificati) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	B	**< 5**	ng/l		90		15-lug-25 18-lug-25
Acido perfluorononanoico (PFNA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	B	**< 5**	ng/l				15-lug-25 16-lug-25

Documento con firma digitale qualificata ai sensi della normativa vigente.
Non è permessa la riproduzione parziale del presente documento senza l'approvazione scritta del laboratorio.

Rapporto di prova n. LA07548/25 **Data di emissione: 05/08/2025**

Parametro analitico *(metodo di analisi)*	Gruppo *(All. II D.lgs 18/23)*	Risultato	Um	Limiti Inf.	Limiti sup.	U	Data analisi *Inizio/Fine*
Acido perfluorodecanoico (PFDA)		< 5	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052	B						
Acido perfluorododecanoico (PFDoA)		< 5	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052	B						
Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)		< 5	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052	B						
Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)		< 5	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052	B						
Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)		< 5	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052	B						
Acido perfluoropentansolfonico (PFPeS)		< 5	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052	B						
Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)		< 5	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052	B						
Acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS)		< 5	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052	B						
Acido perfluorononansolfonico (PFNS)		< 5	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052	B						
Acido perfluorodecansolfonico (PFDS)		< 5	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052	B						
Acido 4-8-diossa-3H-perfluorononanoico (ADONA)		< 5	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052	B						
Acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi)propanoico (GenX)		< 5	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052	B						
Acido 1H,1H,2H,2H-Perfluoroottansolfonico (6:2FTS)		< 5	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052	B						
Acido difluoro{[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-il]ossi}acetico (C6O4)		< 5	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052	B						
Acido perfluoroundecansolfonico (PFUnS)		< 5	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052	B						
Acido perfluorododecanosulfonico (PFDOS)		< 5	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052	B						

Documento con firma digitale qualificata ai sensi della normativa vigente.
Non è permessa la riproduzione parziale del presente documento senza l'approvazione scritta del laboratorio.

Acque Veronesi
CUSTODI DELL'ACQUA

Laboratorio analisi - sede A
Via B. Avesani, 33 - 37135 Verona

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N. 0343 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n. LA07548/25 **Data di emissione: 05/08/2025**

	Parametro analitico *(metodo di analisi)*	Gruppo *(All. II D.lgs 18/23)*	Risultato	Um	Limiti Inf.	Limiti sup.	U	Data analisi *Inizio/Fine*
	Acido perfluorotridecansolfonico (PFTrDS)		**< 5**	ng/l				15-lug-25 16-lug-25
	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052	**B**						
	Somma di PFAS		**< 5**	ng/l		100		15-lug-25 18-lug-25
	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052	**B**						
	Somma di 4 PFAS		**< 5**	ng/l				15-lug-25 18-lug-25
	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052	**B**						
	Microrganismi vitali a 22 °C		**< 1**	UFC/ml				15-lug-25 18-lug-25
	UNI EN ISO 6222:2001	**A**						
	Conta coliformi totali		**< 1**	MPN/100ml		0	0.0 - 3.7	15-lug-25 16-lug-25
	UNI EN ISO 9308-2:2014	**A**						
	Conta Escherichia coli		**< 1**	MPN/100ml		0	0.0 - 3.7	15-lug-25 16-lug-25
	UNI EN ISO 9308-2:2014	**A**						
	Enterococchi intestinali		**< 1**	MPN/100ml		0	0.0 - 3.7	15-lug-25 16-lug-25
	AFNOR IDX 33/03-10/13 (equivalente a UNI EN ISO 7899-2:2003)	**A**						
	Acido monobromoacetico		**< 2.5**	µg/l				15-lug-25 31-lug-25
	MI-HAAS-2025-rev2	**B**						
	Acido monocloroacetico		**< 2.5**	µg/l				15-lug-25 31-lug-25
	MI-HAAS-2025-rev2	**B**						
	Acido dibromoacetico		**< 2.5**	µg/l				15-lug-25 31-lug-25
	MI-HAAS-2025-rev2	**B**						
	Acido dicloroacetico		**< 2.5**	µg/l				15-lug-25 31-lug-25
	MI-HAAS-2025-rev2	**B**						
	Acido tricloroacetico		**< 2.5**	µg/l				15-lug-25 31-lug-25
	MI-HAAS-2025-rev2	**B**						
	Acidi aloacetici (HAAs)		**< 2.5**	µg/l		60		15-lug-25 1-ago-25
	per calcolo	**B**						
*	Acido trifluoroacetico (TFA)		**0.82**	µg/l				15-lug-25 31-lug-25
	MI-TFA-2025-rev0							

Limiti riferiti a: DLGS18 del 23/02/2023 - recepimento Direttiva UE 2020/2184 e DGR1590/17

Documento con firma digitale qualificata ai sensi della normativa vigente.
Non è permessa la riproduzione parziale del presente documento senza l'approvazione scritta del laboratorio.

Laboratorio analisi - sede A
Via B. Avesani, 33 - 37135 Verona

LAB N. 0343 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n. LA07548/25 **Data di emissione: 05/08/2025**

Note al Rapporto di Prova (RdP):
I parametri oltre il limite di legge, prima degli eventuali arrotondamenti o valutazioni di conformità, sono indicati con
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile nè della fase di campionamento nè delle prove eseguite in campo dal committente; tali prove, ove richiesto dal cliente, sono elencate nel presente RdP, riportando i dati forniti dal cliente stesso.
Il trasporto è a carico del cliente che è responsabile delle condizioni in cui vengono mantenuti i campioni durante tale periodo. Il campione viene smaltito in conformità alle vigenti normative, ad analisi ultimate.
I parametri contrassegnati con * non sono accreditati Accredia.

Parametri e frequenze di campionamento (rif. All. II D.lgs. 18/23):
A - parametri del gruppo A
B - parametri del gruppo B

Sommatorie di più composti:
Per le seguenti somme si intendono compresi i parametri definiti dall'All. I D.lgs. 18/23: Acidi aloacetici (HAAs), Somma di PFAS, Idrocarburi policiclici aromatici, Trialometani Totale; ulteriori composti delle medesime classi che compaiono nel presente RdP non concorrono alle sommatorie. Con Antiparassitari Totale si intende la somma di tutti gli erbicidi sopra riportati.

L'espressione dei risultati delle analisi microbiologiche è conforme alla ISO 8199:2018:
Per le analisi il cui risultato è espresso come UFC (d = diluizione):
- Microrganismi assenti: risultato espresso come <1 (o <1*d)
- Microrganismi presenti ma con valori di 1 o 2: risultato espresso come "presenti ma <3"
- Microrganismi presenti con valori compresi tra 3 e 9: il valore numerico riportato si intende come "numero stimato"
Per le analisi il cui risultato è espresso come MPN, si seguono le rispettive tabelle MPN di riferimento.
Per i parametri analizzati tramite filtrazione su membrana:
- Microrganismi presenti in numero superiore ad 80: risultato espresso come >80
Per i parametri analizzati tramite inclusione su piastra:
- Microrganismi presenti in numero superiore a 300: risultato espresso come >300
Per la prova Legionella secondo il metodo ISO 11731:2017 il laboratorio segue quanto indicato nella matrice A, procedura 8 (terreno A e terreno C - GVPC). Il volume massimo utilizzato per l'analisi è 1 L. Dove il risultato è espresso come <50 o <20 UFC/l (limite di rilevabilità del metodo applicato) si intende microrganismo "non rilevato". Per la prova Legionella secondo il metodo ISO/TS 12869:2019 che prevede analisi con tecnica molecolare, dove il risultato è espresso come < ad un valore numerico in GU/L (unità genomiche) si intende microrganismo "non rilevato". Il limite per il parametro Legionella (Parte D D.lgs. 18/23) si riferisce ai soli sistemi di distribuzione interni ed è pari a 1000 UFC/l.

Note sull'incertezza di misura:
L'incertezza (U), se presente, è da intendersi come estesa ed è calcolata con un fattore di copertura k=2 ad un livello di confidenza del 95%.
Per i parametri chimico-fisici U è preceduta dal simbolo ±. Per i parametri microbiologici U è espressa come intervallo, con il limite superiore ed il limite inferiore separati da -; nei casi di microrganismi assenti o stimati o inferiori/superiori al limite di quantificazione, l'incertezza non viene riportata in quanto non pertinente. Per i soli parametri analizzati con metodo MPN, si riportano le incertezze presenti nelle tabelle MPN di riferimento.

Tutti i parametri sono stati analizzati entro i tempi indicati negli holding times definiti dal laboratorio sulla base dei metodi analitici o di campionamento, ove definiti. La valutazione di conformità alla normativa applicabile si trova nell'Allegato al presente RdP.

La determinazione del parametro Legionella con metodo ISO/TS 12869:2019 è eseguita presso la sede B del Laboratorio Analisi in via A. Dominutti, 6 - 37135 Verona (VR).

Copia conforme all'originale firmato digitalmente e archiviato presso il laboratorio analisi.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA

Il Responsabile del Laboratorio analisi
Dott. Francesco Icarelli Chimico
Ordine interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto (sez.A n°1081)

Documento con firma digitale qualificata ai sensi della normativa vigente.
Non è permessa la riproduzione parziale del presente documento senza l'approvazione scritta del laboratorio.

Laboratorio analisi - sede A
Via B. Avesani, 33 - 37135 Verona

LAB N. 0343 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Valutazione di conformità alla normativa

(Allegato al rapporto di provan. LA07548/25 del 05/08/2025)

Committente:

Azienda Gardesana Servizi SPA

Via 11 Settembre, 24
Peschiera del Garda
37019 VR

Oggetto: **Valutazione di conformità dei risultati analitici**
Rapporto di prova: LA07548/25 del 05/08/2025
Normativa applicabile:
DLGS18 del 23/02/2023 - recepimento Direttiva UE 2020/2184 e DGR1590/17

Si comunica che il campione di Acqua destinata al consumo umano prelevato in data 15/07/2025 presso AGS - CSA75 PPR Stazione e accettato dal laboratorio in data 15/07/2025, esclusivamente per i parametri analizzati, i cui valori sono riportati nel rapporto di prova n° LA07548/25 del 05/08/2025 del quale il presente costituisce un allegato tecnico, risulta conforme ai valori imposti, o non sono definiti limiti da applicare. L`analisi di conformità ai valori limite viene effettuata tenendo conto della normativa applicabile.

Il Responsabile del Laboratorio analisi
Dott. Francesco Icarelli Chimico
Ordine interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto (sez.A n°1081)

Documento con firma digitale qualificata ai sensi della normativa vigente.
Non è permessa la riproduzione parziale del presente documento senza l'approvazione scritta del laboratorio.