COMUNE DI Rivoli Veronese
Punto di Prelievo: AGS - RIA70 PPR Zuane
Analisi analisi 1° semestre

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	<1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,98
Conducibilità	2500	µS/cm	465,1
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	354,23
Durezza		°F	29,71
Torbidità		NTU	<0,40
Carbonio Organico Totale		mg/l	<1
Magnesio		mg/l	30,65
Calcio		mg/l	68,44
Sodio	200	mg/l	4,39
Potassio		mg/l	<1,0
Bicarbonato		mg/l $CaCO^3$	245,82
Ferro	200	µg/l	<20
Manganese	50	µg/l	<5
Arsenico	10	µg/l	<1
Solfati	250	mg/l	18,74
Ammonio	0,50	mg/l	<0,05
Nitriti	0,50	mg/l	<0,02
Nitrati	50	mg/l	11,95
Fluoruri	1,50	mg/l	0,08
Cloruri	250	mg/l	5,32
Cloro residuo libero		mg/l	0,13

COMUNE DI Rivoli Veronese
Punto di Prelievo: AGS - RIA71 PPR Cason
Analisi analisi 1° semestre

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	<1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,22
Conducibilità	2500	µS/cm	330,23
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	243,23
Durezza		°F	17,8
Torbidità		NTU	<0,40
Carbonio Organico Totale		mg/l	<1
Magnesio		mg/l	12,32
Calcio		mg/l	50,95
Sodio	200	mg/l	5,28
Potassio		mg/l	2
Bicarbonato		mg/l $CaCO^3$	142,02
Ferro	200	µg/l	<20
Manganese	50	µg/l	<5
Arsenico	10	µg/l	1,6
Solfati	250	mg/l	34,24
Ammonio	0,50	mg/l	<0,05
Nitriti	0,50	mg/l	<0,02
Nitrati	50	mg/l	5,33
Fluoruri	1,50	mg/l	0,11
Cloruri	250	mg/l	5,46
Cloro residuo libero		mg/l	0,15

COMUNE DI Rivoli Veronese
Punto di Prelievo: AGS - RIA74 PPR Via Vigo
Analisi analisi 1° semestre

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	<1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,14
Conducibilità	2500	µS/cm	325,83
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	242,85
Durezza		°F	17,77
Torbidità		NTU	<0,40
Carbonio Organico Totale		mg/l	<1
Magnesio		mg/l	12,3
Calcio		mg/l	50,87
Sodio	200	mg/l	5,29
Potassio		mg/l	1,95
Bicarbonato		mg/l $CaCO^3$	141,48
Ferro	200	µg/l	<20
Manganese	50	µg/l	<5
Arsenico	10	µg/l	1,59
Solfati	250	mg/l	34,06
Ammonio	0,50	mg/l	<0,05
Nitriti	0,50	mg/l	<0,02
Nitrati	50	mg/l	5,29
Fluoruri	1,50	mg/l	0,11
Cloruri	250	mg/l	5,46
Cloro residuo libero		mg/l	0,16

COMUNE DI Rivoli Veronese
Punto di Prelievo: AGS - RIA75 FNT Cimitero Gaium
Analisi analisi 1° semestre

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	2,1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,18
Conducibilità	2500	µS/cm	326,87
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	241,2
Durezza		°F	17,77
Torbidità		NTU	<0,40
Carbonio Organico Totale		mg/l	<1
Magnesio		mg/l	12,26
Calcio		mg/l	50,95
Sodio	200	mg/l	5,26
Potassio		mg/l	2,04
Bicarbonato		mg/l $CaCO^3$	140,96
Ferro	200	µg/l	63,36
Manganese	50	µg/l	<5
Arsenico	10	µg/l	1,21
Solfati	250	mg/l	35,27
Ammonio	0,50	mg/l	<0,05
Nitriti	0,50	mg/l	<0,02
Nitrati	50	mg/l	5,39
Fluoruri	1,50	mg/l	0,11
Cloruri	250	mg/l	5,66
Cloro residuo libero		mg/l	0,06