

COMUNE DI Rivoli Veronese
Punto di Prelievo: AGS – RIA70 PPR Zuane
Analisi 2° semestre 2024

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,85
Conducibilità	2500	µS/cm	466,03
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	353,4
Durezza		°F	27,91
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	28,44
Calcio		mg/l	64,87
Sodio	200	mg/l	3,89
Potassio		mg/l	< 1
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	243,01
Ferro	200	µg/l	< 20
Manganese	50	µg/l	< 5
Arsenico	10	µg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	19,62
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	11,89
Fluoruri	1,50	mg/l	0,11
Cloruri	250	mg/l	5,03
Cloro residuo libero		mg/l	0,05

COMUNE DI Rivoli Veronese
Punto di Prelievo: AGS – RIA71 PPR Cason
Analisi 2° semestre 2024

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,95
Conducibilità	2500	µS/cm	325,43
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	248,29
Durezza		°F	17,8
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	1,73
Magnesio		mg/l	11,74
Calcio		mg/l	51,93
Sodio	200	mg/l	5,63
Potassio		mg/l	2,1
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	143,67
Ferro	200	µg/l	< 20
Manganese	50	µg/l	< 5
Arsenico	10	µg/l	1,7
Solfati	250	mg/l	31,23
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	5,6
Fluoruri	1,50	mg/l	0,1
Cloruri	250	mg/l	6,23
Cloro residuo libero		mg/l	0,11

COMUNE DI Rivoli Veronese
Punto di Prelievo: AGS – RIA74 PPR Via Vigo
Analisi 2° semestre 2024

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,01
Conducibilità	2500	µS/cm	322,7
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	242,25
Durezza		°F	18,61
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	1,02
Magnesio		mg/l	12,22
Calcio		mg/l	54,38
Sodio	200	mg/l	5,73
Potassio		mg/l	2,18
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	146,99
Ferro	200	µg/l	< 20
Manganese	50	µg/l	< 5
Arsenico	10	µg/l	1,53
Solfati	250	mg/l	32,38
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	5,69
Fluoruri	1,50	mg/l	0,1
Cloruri	250	mg/l	6,29
Cloro residuo libero		mg/l	0,1

COMUNE DI Rivoli Veronese

Punto di Prelievo: AGS – RIA75 FNT Cimitero Gaium

Analisi 2° semestre 2024

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8,03
Conducibilità	2500	µS/cm	324,5
Residuo fisso a 180°C	1500	mg/l	243,6
Durezza		°F	18,8
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	1,26
Magnesio		mg/l	12,31
Calcio		mg/l	55
Sodio	200	mg/l	5,75
Potassio		mg/l	2,25
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	146,98
Ferro	200	µg/l	50,9
Manganese	50	µg/l	< 5
Arsenico	10	µg/l	1,36
Solfati	250	mg/l	32,05
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	5,64
Fluoruri	1,50	mg/l	0,1
Cloruri	250	mg/l	6,24
Cloro residuo libero		mg/l	0,06