

COMUNE DI Valeggio sul Mincio
Punto di Prelievo: AGS – VAA70 PPR Frati
Analisi 1° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,9
Conducibilità	2500	μS/cm	359,03
Residuo fisso a 180°C		mg/l	273,9
Durezza		°F	21,5
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	16,06
Calcio		mg/l	59,62
Sodio	200	mg/l	6,56
Potassio		mg/l	1,64
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	177,19
Ferro	200	μg/l	< 20
Manganese	50	μg/l	< 5
Arsenico	10	μg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	17,73
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	6,92
Fluoruri	1,50	mg/l	0,06
Cloruri	250	mg/l	10,21
Cloro residuo libero		mg/l	< 0,05

COMUNE DI Valeggio sul Mincio
Punto di Prelievo: AGS – VAA71 PPR Salionze
Analisi 1° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,61
Conducibilità	2500	μS/cm	545,3
Residuo fisso a 180°C		mg/l	409,73
Durezza		°F	33,51
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	30,03
Calcio		mg/l	84,68
Sodio	200	mg/l	8,61
Potassio		mg/l	2,31
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	278,4
Ferro	200	μg/l	< 20
Manganese	50	μg/l	< 5
Arsenico	10	μg/l	1,14
Solfati	250	mg/l	32,79
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	14,6
Fluoruri	1,50	mg/l	0,1
Cloruri	250	mg/l	9,17
Cloro residuo libero		mg/l	< 0,05

COMUNE DI Valeggio sul Mincio
Punto di Prelievo: AGS – VAA72 PPR Pozzi
Analisi 1° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,92
Conducibilità	2500	μS/cm	364,23
Residuo fisso a 180°C		mg/l	269,4
Durezza		°F	20,83
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	15,27
Calcio		mg/l	58,24
Sodio	200	mg/l	7,06
Potassio		mg/l	1,47
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	178,87
Ferro	200	μg/l	< 20
Manganese	50	μg/l	< 5
Arsenico	10	μg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	16,2
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	5,94
Fluoruri	1,50	mg/l	< 0,05
Cloruri	250	mg/l	10,3
Cloro residuo libero		mg/l	< 0,05

COMUNE DI Valeggio sul Mincio
Punto di Prelievo: AGS – VAA73 PPR Gherla
Analisi 1° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,73
Conducibilità	2500	μS/cm	413,97
Residuo fisso a 180°C		mg/l	308,4
Durezza		°F	24,33
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	19,37
Calcio		mg/l	65,5
Sodio	200	mg/l	7,32
Potassio		mg/l	1,69
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	210,43
Ferro	200	μg/l	< 20
Manganese	50	μg/l	< 5
Arsenico	10	μg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	21,18
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	8,57
Fluoruri	1,50	mg/l	0,07
Cloruri	250	mg/l	10
Cloro residuo libero		mg/l	< 0,05

COMUNE DI Valeggio sul Mincio
Punto di Prelievo: AGS – VAA74 PPR Remelli
Analisi 1° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,91
Conducibilità	2500	μS/cm	372,05
Residuo fisso a 180°C		mg/l	276,49
Durezza		°F	21,03
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	15,45
Calcio		mg/l	58,75
Sodio	200	mg/l	6,95
Potassio		mg/l	1,45
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	178,5
Ferro	200	μg/l	< 20
Manganese	50	μg/l	< 5
Arsenico	10	μg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	16,91
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	6,54
Fluoruri	1,50	mg/l	< 0,05
Cloruri	250	mg/l	10,43
Cloro residuo libero		mg/l	< 0,05

COMUNE DI Valeggio sul Mincio
Punto di Prelievo: AGS – VAA75 PPR Campagnola
Analisi 1° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		8
Conducibilità	2500	μS/cm	389,07
Residuo fisso a 180°C		mg/l	293,7
Durezza		°F	22,88
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	16,91
Calcio		mg/l	63,74
Sodio	200	mg/l	7,45
Potassio		mg/l	1,7
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	188
Ferro	200	μg/l	< 20
Manganese	50	μg/l	< 5
Arsenico	10	μg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	19,12
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	9,51
Fluoruri	1,50	mg/l	< 0,05
Cloruri	250	mg/l	11,01
Cloro residuo libero		mg/l	0,06

COMUNE DI Valeggio sul Mincio
Punto di Prelievo: AGS – VAA76 PPR Santa Lucia
Analisi 1° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,65
Conducibilità	2500	µS/cm	559,07
Residuo fisso a 180°C		mg/l	424,88
Durezza		°F	33,74
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	31,15
Calcio		mg/l	83,76
Sodio	200	mg/l	8,91
Potassio		mg/l	2,33
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	286,01
Ferro	200	µg/l	< 20
Manganese	50	µg/l	< 5
Arsenico	10	µg/l	1,11
Solfati	250	mg/l	34,22
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	17,25
Fluoruri	1,50	mg/l	0,1
Cloruri	250	mg/l	9,67
Cloro residuo libero		mg/l	0,09

COMUNE DI Valeggio sul Mincio
Punto di Prelievo: AGS – VAA76 PPR Turchetti
Analisi 1° semestre 2025

Descrizione	Limiti	U.m.	Valore
Colore		Hazen	< 1
Odore			nessun odore rilevabile
pH	> 6,5 e < 9,5		7,97
Conducibilità	2500	μS/cm	389,5
Residuo fisso a 180°C		mg/l	292,65
Durezza		°F	22,44
Torbidità		NTU	< 0,4
Carbonio Organico Totale		mg/l	< 1
Magnesio		mg/l	16,95
Calcio		mg/l	61,94
Sodio	200	mg/l	7,4
Potassio		mg/l	1,63
Bicarbonato		mg/l CaCO ³	189,58
Ferro	200	μg/l	21,19
Manganese	50	μg/l	< 5
Arsenico	10	μg/l	< 1
Solfati	250	mg/l	19,06
Ammonio	0,50	mg/l	< 0,05
Nitriti	0,50	mg/l	< 0,02
Nitrati	50	mg/l	9,41
Fluoruri	1,50	mg/l	< 0,05
Cloruri	250	mg/l	11,01
Cloro residuo libero		mg/l	0,06